

Муниципальное казенное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Центр развития  
ребенка – детский сад №9»  
Бутурлиновского муниципального  
района Воронежской области  
ОГРН 1023600644430  
ИНН/КПП 3605001118/3605011001

«\_\_10\_\_»\_\_04\_\_2017\_г.

№\_\_б/н\_\_

397500, Россия, Воронежская  
область, Бутурлиновский район,  
город Бутурлиновка, улица Ленина,  
дом 283  
Тел: 8 (47361) 3-26-70

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по  
Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском,  
Таловском, Эртильском районах  
Е.С. Гук

Заведующего МКДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад №9»  
Н.Н. Бурковой

Во исполнении представления от 04.04.2017 года № 00079-08 информирую Вас о том, что административный материал мною рассмотрен, будут предприняты конкретные меры для устранения выявленных нарушений санитарного законодательства в ходе проверки:

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе проверки	Примечание
1	Не проводится ревизия, очистка вентиляционных систем, ведение контроля.	Заключен муниципальный контракт на обеспечение ревизии, очистки вентиляционных систем с РРО ВОООО ВДПО в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ст. 10, ст. 28(1) ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2	Нанесение на кухонный инвентарь (мясорубка) маркировки	Нанесена маркировка на кухонный инвентарь и кухонную посуду для сырых и готовых пищевых продуктов согласно п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3.	Замена картриджей	Заключен муниципальный контракт на

	<p>фильтров для питьевой воды. Доведение уровня жесткости до нормируемого.</p>	<p>приобретение картриджей фильтров для питьевой воды для доведения жесткости до нормируемого согласно СанПиН 2.1.4.11074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Установка будет осуществлена.</p>
4.	<p>В месте присоединения производственных ванн, раковин канализации не установлен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, расположенной выше сифоновых устройств.</p>	<p>Производится установка в месте присоединения производственных ванн, раковин канализации воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, расположенной выше сифоновых устройств в соответствии с п. 13.9, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; ст. 10, ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>
5.	<p>В перечень технологического оборудования включить не менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.</p>	<p>Заключен муниципальный контракт на приобретение второй мясорубки в соответствии с п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>
6.	<p>Перспективное меню разработано без учета физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и энергии, рационального распределения калорийности по отдельным приемам пищи, не обеспечено наличие в меню информации о ссылке на рецептуру используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов для детского питания. Не обеспечено полноценное сбалансированное питание, свежими овощами и</p>	<p>Разработано меню в соответствии с п. 15.3, п.15.5, п. 15.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>

	фруктами.	
7.	Не соблюдено технологическое приготовление витаминизированных напитков в соответствии с технологией, указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной регистрации согласно требованию	Соблюдено технологическое приготовление витаминизированных напитков в соответствии с технологией, указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной регистрации согласно требованию с п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
8.	Не осуществляется хранение досок, ножей в соответствии с требованиями	На пищеблоке предусмотрено место для хранения досок, ножей в соответствии с п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
9.	Не обеспечено правильность заполнения «Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов»	Обеспечено правильность заполнения «Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов» в соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Заведующий МКДОУ  
«Центр развития ребенка – детский сад №9»



*[Handwritten signature]*

Н.Н. Буркова